

霍林郭勒市能源局文件



霍能源发〔2025〕10号

签发人：郭艳坤

霍林郭勒市能源局 关于霍林郭勒市新建金创化线路工程社会稳定 风险评估报告备案申请

中共霍林郭勒市委员会政法委员会：

霍林郭勒市新建金创化线路工程建设单位为兖矿能源（霍林郭勒）有限公司（附名称变更说明），位于内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市沙尔呼热街道准特花社区和沙尔敖包社区。

霍林郭勒市新建金创化线路工程计划在霍林河一号矿井 66kV 变电站建设双电源 66kV 输电线路，该线路工程分为两个部分，一是由霍林河一号矿井 66kV 变电站接至南广场 220kV 变电站 66kV 侧，其中架空部分 4.1km，电缆部分 0.7km；二是

由霍林河一号矿井 66kV 变电站接至扎哈淖尔园区 66kV 线路终端 G74 号杆塔，全部为架空，全长约 4.8km, 全线单回路架设，架空部分采用杆塔混合架设，导线采用 JL/G1A-300/40 钢芯铝绞线，地线采用 1 根 24 芯 OPGW 光缆，电缆采用混凝土包封排管敷设，电缆选用 YJLW02-50/66kV-1 × 630mm²（铜芯）电缆。

根据相关法律、法规要求，项目已开展了社会稳定风险评估工作，并编制了社会稳定风险报告，经对该项目进行社会稳定风险进行初步评议，得出评议结果为低风险项目。

如无不妥，请贵单位给予备案，并办理相关手续。

- 附件：1.新建金创化线路社会稳定风险评估报告
2.关于名称变更的情况说明
3.重大决策社会稳定风险评估程序性审查意见表
4.霍林郭勒市新建金创化线路工程社会稳定风险评估意见表



霍林郭勒市能源局

2025年1月23日印发
